澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
消防局
Corpo de Bombeiros

頁編號 1/2
Pág. n.º
文件編號 336/DT/2006
Inf. n.º
日期: 21 / 02 / 2006
Data

審閱
於 2/ 12 / 2006
技術廳廳長

消防總長

意見書

事由: 申請使用消防栓及消防喉轆

參件: 進入編號 12661 (31/10/2005)、14241 (07/12/2005)、178 (04/01/2006)、1073 (25/01/2006)
華達行消防防盜工程有限公司函件編號 L/8651/10/05 (28/10/2005) L/8713/12/05(7/12/2005)、L/8761/01/06(4/1/2006)、L/8796/01/06(24/1/2006)
意見書編號 1901/DT/2005(10/11/2005)
會議記錄編號 372(26/12/2005)

01. 華達行消防防盜工程有限公司申請下列器材在本澳地區使用：

序號	器材名稱	牌子	型號	規格(尺寸)	產地(生產廠)
1	三控雙出水消防栓	WAH HUNG	WH004	100MM	中國-華南消防器材有限公司
2	入水消防栓	WAH HUNG	WH005	80MM 100MM	
3	消防栓	WAH HUNG	WH006	80MM	
4	減壓調控消防栓	WAH HUNG	WH007	80MM	
5	定比式減壓消防栓	WAH HUNG	WH008	80MM 2:1	
6	定比式減壓消防栓	WAH HUNG	WH008	80MM 3:1	
7	定比式減壓消防栓	WAH HUNG	WH008	80MM 3:2	
8	固定式消防喉轆連膠喉	WAH HUNG	WH013	457MM (18") 552MM (22")	
9	活動消防喉轆連膠喉	WAH HUNG	WH014	457MM (18") 552MM (22")	

02. 列表序號 2、3、4 及 5 所載型號及規格的器材樣板經測試後，結果如下：

(一) 本局對列表序號 2、3、4 及 5 所載器材在本地區使用並無異議；

(二) 然而，有關的消防器材設置於《防火安全規章》規範規定設置的樓宇及場所時，應符合該規章之規定，尤以第 58.7 條的規定，即『消防喉應在地板以上之 0.80m 至 1.20m 之間之高度設置，其出口之直徑應爲 65mm (2"1/2)，並應擁有與消防部門使用之軟管相配合之彈簧接駁系統。』；

(三) 由上述器材組成之消防系統，除須符合《防火安全規章》之規定外，且應由合資格人員施工和養護並得通過本局人員的檢查和測試。

頁編號 Pág. n.º 2/2
文件編號 Ref. n.º 336/DT/2006
日期 Data 21 / 02 / 2006

03. 列表序號 8 及 9 所載型號的器材樣板經測試後，結果如下：

(一) 本局對列表序號 8 及 9 所載器材在本地區使用並無異議；

(二) 然而，有關消防設備(消防軟管卷盤)設置於《防火安全規章》規範規定設置的樓宇及場所時，應符合該規章之規定，尤以第 58 條；

(三) 由上述器材(消防軟管卷盤)組成之消防系統，除須符合《防火安全規章》之規定外，且應由合資格人員施工和養護並得通過本局人員的檢查和測試。

04. 列表序號 1、6 及 7 所載型號及規格的器材樣板經測試後，結果如下：

(一) 列表序號 1、6 及 7 所載型號及規格的器材未能通過 1000Kpa (10.0Kg/cm^2) 之流體靜力學壓力之下，不出現泄漏之測試。

技術廳研究暨試驗科

二零零六年二月十七日於澳門消防局

研究暨試驗科科長

黃勁松

黃勁松
副一等消防區長